

Żurawica 22.04.2015r.

WPSP.NAZ-383/ 3 / ³⁸⁰³...../2015

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z robotami zewnętrznymi dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA FUNKCJONALNO UŻYTKOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 WOJEWÓDZKIEGO PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY – kontynuacja robót”- Znak sprawy: WPSP. NAZ-383 / 3/ 2015.

Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 15.04.2015r przekazuję treść zapytania Wykonawcy wyjaśnienia Zamawiającego do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania Wykonawcy- Nr 4

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. w/w przetargu:

1. „Proszę o przedstawienie w projekcie legendy opraw oświetlenia podstawowego nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego.”
2. „Proszę o przedstawienie szczegółowej specyfikacji poszczególnych opraw oświetlenia podstawowego, nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego.”
3. „Przedstawiony na rzutach opis opraw oświetleniowych jest zbyt ogólny niedokładny. Nie pozwala dokładnie zweryfikować ilości i typów opraw oraz opisów które przynależą do danej oprawy. Proszę o zamieszczenie dokładniejszej dokumentacji.”

Odpowiedź:

Ad. 1, 2, 3 - Zamawiający informuje, że oprawy do oświetlenia pomieszczeń są opisane i oznaczone na rys. E3 (z podaniem pełnionej funkcji) oddzielnie dla każdego pomieszczenia – podstawowe, nocne, awaryjne ewakuacyjne. Dla sprawdzenia zgodności z przedmiarem wystarczy zsumować odpowiednie rodzaje opraw. Specyfikacja przyjętych opraw zawarta jest w przedmiarze robót poz. 2.47 do 2.60.

4. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego systemu centralnej baterii.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że centralna bateria jest elementem zamontowanym na obiekcie. DTR tej baterii wraz ze schematem ideowym i książką serwisową jest w posiadaniu Szpitala i jest do wglądu w czasie wykonywania robót.

5. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego systemu monitoringu wewnętrznego”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schemat monitoringu wewnętrznego nie ma wpływu na wycenę robót i zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem robót elektrycznych w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem obiektu.

6. „Proszę o przedstawienie specyfikacji kamer systemu monitoringu wewnętrznego”.

7. „ Proszę o przedstawienie specyfikacji rejestratora systemu monitoringu wewnętrznego.”

Odpowiedź:

Ad. 6,7- Zamawiający informuje, że zestawienie przyjętych kamer i typ rejestratora podano w przedmiarze robót poz. 8.16, 8.18 .

8. „Proszę o określenie pojemności dyskowej rejestratora systemu monitoringu wewnętrznego”.

9. „Proszę o określenie przy jakich parametrach ma się odbywać zapis obrazu z kamer (czas archiwizacji danych, ilość klatek na sekundę kl/s i przy jakiej rozdzielczości ma ten zapis następować”

Odpowiedź:

Ad. 8,9 - Zamawiający informuje, że rejestrator posiada możliwość obsługi 8 kamer, posiada rozdzielczość 928 x 576 px, zapis 24 kl/s pojemność zapisu 1Tb. Czas archiwizacji nie mniej niż 2 tygodnie.

10. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji sygnalizacji przywoławczej”.

12. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji radiowęzłowej”.

14. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji anten telewizji publicznej”.

15. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji obwodów komputerowych”.

17. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji obwodów telefonicznych.”

Odpowiedź:

Ad.10,12,14,15,17- Zamawiający informuje, że schematy instalacji przywoławczej, radiowęzłowej, anteny telewizji publicznej, obwodów komputerowych, obwodów telefonicznych nie mają wpływu na wycenę robót. Schematy zostaną uzupełnione przed rozpoczęciem robót elektrycznych w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem obiektu.

11. „Proszę o przedstawienie specyfikacji poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji sygnalizacji przywoławczej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia wchodzące w skład instalacji przywoławczej podane są w przedmiarze robót poz. 10.10 do 10.17. Dodatkowo materiały w poz.10.16 należy uzupełnić o numerotor FIM 1300 a w poz. 10.17 o sygnalizator FEH2001.

13.„Proszę o przedstawienie specyfikacji głośników oraz zestawu rozgłoszeniowego wchodzących w skład instalacji radiowęzłowej”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia wchodzące w skład instalacji radiowęzłowej podane są w przedmiarze robót poz. 5.20, 5.21, 5.23.

16.„Proszę o przedstawienie schematu ideowego szafy obwodów komputerowych wraz z wyspecyfikowanym wyposażeniem.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szafa obwodów komputerowych jest elementem zamontowanym na obiekcie. DTR tej szafy wraz ze schematem ideowym i książką serwisową jest w posiadaniu Szpitala i jest do wglądu w czasie wykonywania robót. Wyposażenie tej szafy pozwala na podłączenie dobudowanych obwodów komputerowych jak i telefonicznych.

18. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji kontroli dostępu ”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Centrala kontroli dostępu jest elementem zamontowanym na obiekcie. DTR tej centrali wraz ze schematem ideowym i książką serwisową jest w posiadaniu Szpitala i jest do wglądu w czasie wykonywania robót.

19. „Proszę o przedstawienie specyfikacji urządzeń wchodzących w skład instalacji kontroli dostępu (czytniki, kontrolery, centrala sterująca itp.),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia wchodzące w skład instalacji kontroli dostępu podane są w przedmiarze robót poz. 7.10 do 7.12 .Są to urządzenia firmy ROGER.

20. „Opis techniczny mówi, że urządzenia systemu KD rozmieszczone są na rysunku E5. Na tym rysunku nie ma rozmieszczonych urządzeń systemu kontroli dostępu. Proszę o zamieszczenie poprawnego projektu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie technicznym powinien być zapis „Urządzenia systemu KD rozmieszczone są na rys. E4” a nie jak zapisano na rys. E5.

21.„Projekt (rys E5) sugeruje dostawę i montaż dwóch komputerów lub multiplekserów w pomieszczeniach 24 i 36. Proszę o informację czemu mają służyć te urządzenia, podanie specyfikacji technicznej tych urządzeń oraz o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować dwa takie zestawy.”

22. „Projekt (rys E5) sugeruje dostawę i montaż dwóch urządzeń radiowęzłowych w pomieszczeniach 24 i 36. Proszę o podanie specyfikacji technicznej tych urządzeń oraz o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować dwa takie zestawy.”

Odpowiedź:

Ad. 21,22 Zamawiający informuje, że zamieszczony Projekt obejmuje cały budynek, a ogłoszony przetarg obejmuje kontynuację robót po prawej stronie budynku tak jak podaje linia rozgraniczająca pokazana na rysunkach.

23. „Proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej sygnalizatora akustycznego instalacji sygnalizacji pożaru.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 9.24 przedmiaru robót przy nazwie materiału „sygnalizator akustyczny” dodać np. sygnalizator akustyczny typ SA-K6.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPIZALA
[Signature]
mgr Mariusz Kwaśny

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

[Handwritten initials]
NR