

**Wszyscy Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy: sprawy WPSP. DZP-383/1/2020** przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy – etap II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 542267-N-2020 z dnia 2020-06-01r.)

Zamawiający Działając na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r. poz.1843 ze zm.) przekazuje treść zapytania Wykonawcy Nr 2 i udziela wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ.

Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z zapisami z projektu wykonawczego nasuwają się następujące pytania oraz wątpliwości.

**Treść zapytania Wykonawcy Nr 2**

**Zapytanie 1:**

W projekcie wykonawczym („Przebudowa sieci preizolowanej c.w.u. + cyrk. z rur stalowych ocynkowanych na sieć preizolowaną z rur PEX na terenie WPSP w Żurawicy”) pkt 5 „Elementy technologiczne” określa wymagania dotyczące zastosowania rur preizolowanych dla potrzeb sieci CWU. Wskazany w projekcie producent rur preizolowanych Syncopex nie spełnia w przeważającej większości tych wymagań tj. „Izolacja termiczna”, „Płaszcz osłonowy”, „Kształtki preizolowane”, „Połączenia rur” Z analizy pkt 5 „Elementy technologiczne” wynika, że zupełnie inni producenci rur preizolowanych mogą ubiegać się o realizację dostawy materiału dla potrzeb tego projektu.

Natomiast w pkt 4 (projektu wykonawczego) „Opis rozwiązań projektowych” oraz pkt 10 „Zestawienie materiałów preizolowanych” wskazuje na zastosowanie rur preizolowanych podwójnych (oraz ich kombinacji średnic CWU i CYRK) tylko jednego producenta co stanowi podejrzenie naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe, zwracamy się zapytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów preizolowanych równoważnych z wymaganiami stawianymi w pkt. 5 „Elementy technologiczne” lecz w wykonaniu z rur pojedynczych, co pozwoli oferować materiały innych producentów a tym samym doprowadzi do nienaruszenia zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie może wpłynąć na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem materiału?

**Odpowiedź Zamawiającego Ad.1 :**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z giętkich rur preizolowanych pojedynczych pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań określonych dla materiałów równoważnych w stosunku do przyjętych w projekcie budowlanym, o takiej samej lub lepszej jakości (o parametrach takich samych lub lepszych od przyjętych w opracowanej dokumentacji technicznej).

Opis zaproponowanego rozwiązania równoważnego powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane

rozwiązanie jest równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż zaoferowane przez niego rozwiązanie jest równoważne w stosunku do opisanego przez zamawiającego zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ Dział III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10 Wymagania równoważności.

Pytanie 2:

Pkt. 7 Projektu Wykonawczego („Przebudowa sieci preizolowanej c.w.u. + cyrk. z rur stalowych ocynkowanych na sieć preizolowaną z rur PEX na terenie WPSP w Żurawicy”) nakłada wymóg na technologię rur preizolowanych posiadania „Aprobaty technicznej”, wydanej przez COBRTI „Instal”. Podstawowe i najważniejsze wymagania stawiane producentom elastycznych rur preizolowanych przedstawia norma PN EN 15632-1.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi dokumentem dopuszczającym system rur preizolowanych (wyrób budowlany) do obrotu w budownictwie, jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych przywołująca właściwe normy branżowe. Jedynie w przypadku braku zgodności z normą PN EN 15632-1 produkowanych rur preizolowanych nakładany jest obowiązek posiadania przez producenta rur preizolowanych „Aprobaty technicznej”, wydanej przez COBRTI „Instal”.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wydanej przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora rur preizolowanych?

**Odpowiedź Zamawiającego Ad.2 :**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce, posiadających odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, świadectwa oraz inną dokumentację przewidzianą obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymogami Prawa Budowlanego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
d/s Łącznictwa

lek. med. Teresa Cisieć

Do wiadomości :

1. Strona internetowa

Kierownik

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Marian Majka